

## 민원 서류 보완/보정 요구서

출력일 : 2020년 02월 18일

접수번호	2016-3580000-0021657		
민원명	건축허가-10층이상16층미만 또는 1만제곱미터이상 3만제곱미터미만 건축물		
접수일시	2016년 10월 17일 10:16	처리에정일시	2017년 06월 08일 18:00
건축주	이은주 (010-9253-1023)	신청인	이은주 (070-4445-5463)
담당부서	건축민원과	처리자명	박춘병
보완요청일	2017년 05월 16일	보완마감일	2017년 05월 31일
보완완료일	2017년 06월 07일		
보완내역	<p>웅진군 통합심의위원회(건축,군계획) 심의 결과(조건부 가결)에 따른 보완(이은주)</p> <p>우리군 영흥면 내리 1212-3번지 일원 상 건축허가(허가사항의 변경) 신청에 따른 개발행위허가 협의에 대하여 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령』 제57조(개발행위에 대한 도시계획위원회 심의 등) 규정의 통합심의위원회(건축,군계획) 심의 결과(조건부 가결)에 따라 다음과 같은 보완사항이 있어 알려드리오니, 2017.5.31.(수)까지 세움터를 통해 제출하여 주시기 바랍니다.</p> <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> 보완사항             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 준공 전까지 인근 부설주차장 확보(400대 이상)를 위한 계획서 제출.</li> <li>○ 진입도로 포장계획서 제출.</li> <li>○ 공사 시 주변 해역에 대한 부유물질(탁도) 저감방안 강구.</li> <li>○ 주차장 및 건물에 의한 비점오염원 처리계획 제시.</li> <li>○ 오수처리 설계는 현실성 있는 계획이 요구되며, 방류농도는 주변 방류수역에 준하는 BOD, COD, SS 농도로 처리할 것.(환경전문가 자문 검토)</li> <li>○ 급수량과 오수량 산정을 구체화하여 산정하고, 현실성있는 수처리계획 수립. (객실에서 발생하는 오수량과 수영장에서 발생하는 오수량 분리하여 계산)</li> <li>○ 건물 색채 계획 재검토 요망(과도한 녹색 배재).</li> <li>○ 경관조명 연출 요망. 끝.</li> </ul> </div> <p>담당자 이민영 899-2815</p>		

인천광역시 옹진군수