

민원 서류 보완/보정 요구서

출력일 : 2020년 02월 18일

접수번호	2016-3580000-0021657		
민원명	건축허가-10층이상16층미만 또는 1만제곱미터이상 3만제곱미터미만 건축물		
접수일시	2016년 10월 17일 10:16	처리예정일시	2017년 06월 08일 18:00
건축주	이은주 (010-9253-1023)	신청인	이은주 (070-4445-5463)
담당부서	건축민원과	처리자명	이민영
보완요청일	2017년 02월 13일	보완마감일	2017년 02월 24일
보완완료일	2017년 02월 27일		
보완내역	<div style="text-align: left;"> <input type="checkbox"/> 보완내용(통합심의위원회 심의결과) : 2017.2.24.(금)까지 1) 옹벽 부분 안전 및 경관을 고려하여 재설계 - 지하층 인정여부 추가 근거자료 제시 - 안전성 재검토, 계단식 식재 공간을 통한 미관 확보, 훼손 최소화 등 2) 주차동선과 상충되지 않도록 옥외수영장으로의 출입동선 별도 확보 3) 화재 시 소방차 동선 및 각 객실로부터의 피난동선 관련 계획도면 제출 4) 지하 1,2층 피난계단 검토 및 지하 3층 특별피난계단 설치 5) 내진이나 풍압에 대한 설계 안전성 검토 재확인 6) 인천시 경관 계획에 근거한 구체적인 경관디자인 계획 제출 - 컨셉, 색채 계획, 사인(광고물) 계획, 경관 조명 계획 등. 끝. </div>		
인천광역시 옹진군수			